

## Załącznik nr 4

Maksymalne dopuszczalne stężenie wskaźników zanieczyszczeń w nieczystościach ciekłych dowożonych

Lp.	Wskaźnik	Jednostka	Stężenie
1.	Odczyn	pH	6,50 – 9,00
2.	Temperatura	°C	35°
3.	BZT <sub>5</sub>	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	2000
4.	ChZT(Cr)	mgO <sub>2</sub> /dm <sup>3</sup>	4000
5.	Zawiesina ogólna	mg/dm <sup>3</sup>	2500
6.	Azot ogólny	mgN/dm <sup>3</sup>	150